



IRAPUATO

Ayuntamiento 2021-2024

Dirección de Infraestructura Vial, Dirección de Costos y Dirección de Administración de Obra

Subdirección de Supervisión de Infraestructura Vial, Subdirección de Costos y

Subdirección de Concursos y Contratos

Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Simplificada número MIG-DGOP-EMC-LS-IV-22-021

En la ciudad de Irapuato, Guanajuato; siendo las 12:00 horas del día 10 de octubre de 2022, una vez realizada la visita al sitio de los trabajos, prevista en las Bases de la **Licitación Simplificada** número **MIG-DGOP-EMC-LS-IV-22-021**, para la adjudicación de la obra **"Construcción de calle con concreto en el Municipio de Irapuato, Gto. en la localidad Irapuato, en la colonia 5 de Septiembre en la calle Juan Escutia en el tramo de la calle Pablo Chávez a Fernando Montes de Oca"** procedemos a celebrar **la junta de aclaraciones** y para tal efecto nos constituimos en la sala de juntas de la Dirección de Administración de Obra de la Dirección General de Obras Públicas, por parte de la convocante **Fernando Ruiz Razo** supervisor de obra, **Salomé López Vázquez**, Coordinador de Infraestructura Vial, **Claudia Salas Galván**, Subdirectora de Costos; **Ma. Guadalupe Campos Campos**, por parte de la Subdirección de Concursos y Contratos; y por los licitadores que al final de la presente se asentarán sus nombres; y la empresa por la que comparecen, para lo cual procedemos a pasar lista a los licitadores presentes, acto continuo, el desarrollo de esta junta se efectuará bajo los siguientes términos:

Como primer punto se atenderán las preguntas presentadas por los licitadores en este acto las que en líneas posteriores se citarán, y como segundo punto se efectuarán las aclaraciones por parte de la convocante.

PRIMER PUNTO:

Atención a preguntas registradas durante la junta de aclaraciones:

Constructora Allien, S.A. de C.V.

Pregunta: UEC.IV.16.115.1010 RELATIVO A RIEGO DE IMPREGNACION, CUAL LA DOSIFICACION?

Respuesta: 1.2 LTS/M2

Elisa Margarita Rodríguez Deschamps

Pregunta: UEC.IH.18.140.1010 RELATIVO A LA PLANTILLA CON MATERIAL INERTE DE BANCO A CUALQUIER PROFUNDIDAD...

Respuesta: El material es arena.

Pregunta: TANTO EN LA LINEA DE AGUA Y LA LINEA DE DRENAJE SANITARIA SE CONSIDERA LA PRUEBA DE HERMETICIDAD?

Respuesta: Si se incluye y se deberá considerar en su análisis de precio unitario.

Las respuestas a los cuestionamientos de las empresas y/o personas físicas participantes, son atendidas directamente por las áreas técnicas correspondientes, participantes y firmantes en la presente junta de aclaraciones.

SEGUNDO PUNTO:

Se establecen las siguientes aclaraciones por parte de la convocante:

1. Se les recomienda de manera general que atiendan los requisitos establecidos en las bases de licitación para la presentación de su propuesta.

Se les cuestiona a los participantes si tienen alguna pregunta por manifestar, precisando que la presente junta de aclaraciones es el último momento para realizar aclaraciones, quienes manifiestan no tener dudas al respecto.



IRAPUATO

Ayuntamiento 2021-2024

Dirección de Infraestructura Vial, Dirección de Costos y Dirección de Administración de Obra

Subdirección de Supervisión de Infraestructura Vial, Subdirección de Costos y

Subdirección de Concursos y Contratos

Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Simplificada número MIG-DGOP-EMC-LS-IV-22-021

Sin más que asentar se cierra la presente siendo las 12:18 horas del día citado al rubro, firmando al calce de conformidad los que en ella intervinieron.

Por la convocante

Fernando Ruiz Razo

Supervisor Interno de la Dirección General de Obras Públicas

Salomé López Vázquez

Coordinador de Subdirección de Infraestructura Vial

Luis Alberto Gutiérrez Rea

Coordinador de Proyectos de Infraestructura Vial

Claudia Salas Galván

Subdirectora de Costos

Ma. Guadalupe Campos Campos

Subdirectora de Concursos

Por el licitador:

Constructora Allien, S.A. de C.V.

[REDACTED]

Elisa Margarita Rodríguez Deschamps

[REDACTED]

Por los Invitados

Contraloría Municipal

Javier Jaimes Mundo
