

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Edificación, Dirección de Costos y Dirección de Administración de Obra
Subdirección de Supervisión de Edificación, Subdirección de Costos y
Subdirección de Concursos y Contratos



Acta de Junta de Aclaraciones
Licitación Pública Nacional número MIG-DGOP-RM-LPN-ED-23-024

En la ciudad de Irapuato, Guanajuato; siendo las **13:30** horas del día **15 de diciembre del 2023**, una vez realizada la visita al sitio de los trabajos, prevista en las Bases de la **Licitación Pública Nacional** número **MIG-DGOP-RM-LPN-ED-23-024** para la adjudicación de la obra **"Proyecto integral para la instalación eléctrica, alumbrado de cancha y obra complementaria, en el Estadio Sergio León Chávez; en Irapuato, Gto."**, procedemos a celebrar la **Junta de Aclaraciones** y para tal efecto nos constituimos en la sala de juntas de la Dirección de Administración de Obra de la Dirección General de Obras Públicas, por parte de la convocante **Eduardo Alejandro Ayala García y José Gerardo León Arredondo, Supervisor Interno de Proyecto y Obra, respectivamente**, Ma. Guadalupe Campos Campos, por parte de la Subdirección de Concursos y Contratos; y por los licitadores que al final de la presente se asentarán sus nombres; y la empresa por la que comparecen, para lo cual procedemos a pasar lista a los licitadores presentes, acto continuo, el desarrollo de esta junta se efectuará bajo los siguientes términos:

Como primer punto se atenderán las preguntas presentadas por los licitadores en este acto las que en líneas posteriores se citarán, y como segundo punto se efectuarán las aclaraciones por parte de la convocante.

PRIMER PUNTO:

Atención a preguntas registradas durante la junta de aclaraciones:

Consortio Ingenieros de Guanajuato, S.A. de C.V.

1. Si puede proponer otra marca de luminaria.

Respuesta: Para fines de la presentación de la propuesta, deberá cotizarse la establecida en el catálogo, sin embargo en el desarrollo del proyecto con la presentación de la ficha técnica y aprobación de la supervisión se podría realizar el cambio, siempre que se verifique que cumple con las especificaciones del cuadernillo de cargos de FEMEXFUT, y que sea similar en garantía, calidad y costo.

JVR Construcciones, S.A. de C.V.

1. - Tiene algún límite la altura de montaje de los luminarios, considerando el factor de los vientos?

Respuesta: Irán ubicados sobre las cubiertas y de acuerdo al cuadernillo de FEMEXFUT, el que es público y se puede descargar vía internet.

2. - Existe algún levantamiento eléctrico del Estadio Sergio León Chávez?

Respuesta: No existe, es parte de los alcances del proyecto.

3. En el cuarto eléctrico se instalarán más contactos para servicio?, ya que actualmente solo hay uno.

Respuesta: Por el momento se deberán apegar al catálogo, sin embargo, pueden surgir ajustes durante el desarrollo del proyecto y/o de la obra.

4. En los accesorios de media tensión del transformador (codos operación con carga), es obligatorio cambiarlos o solo si no pasan la prueba?

Respuesta: Solamente si no pasan la prueba.

Las respuesta(s) a lo(s) cuestionamiento(s) de las empresas participantes, son atendidas directamente por las áreas técnicas correspondientes, participantes y firmantes en la presente junta de aclaraciones.

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Edificación, Dirección de Costos y Dirección de Administración de Obra
Subdirección de Supervisión de Edificación, Subdirección de Costos y
Subdirección de Concursos y Contratos



Acta de Junta de Aclaraciones
Licitación Pública Nacional número MIG-DGOP-RM-LPN-ED-23-024

SEGUNDO PUNTO:

Se establecen las siguientes aclaraciones por parte de la convocante:

1. Se les informa que los actos de **Presentación y Apertura de Propuestas así como el Fallo** se modifica la fecha establecida en la Convocatoria de la presente Licitación para quedar de la siguiente manera:

Presentación y Apertura de Propuestas martes 26 de diciembre del 2023 a las 12:00 hrs.
Fallo para la Adjudicación del contrato jueves 28 de diciembre del 2023 a las 14:30 hrs.

2. Se les recomienda de manera general que atiendan los requisitos establecidos en las bases de licitación para la presentación de su propuesta.

Se le cuestiona al participante si tiene alguna pregunta por manifestar, precisando que la presente junta de aclaraciones es el último momento para realizar aclaraciones, quien manifiesta no tener dudas al respecto.

Sin más que asentar se cierra la presente siendo las **13:50 horas** del día citado al rubro, firmando al calce de conformidad los que en ella intervinieron.

Por la convocante

Eduardo Alejandro Ayala García

Supervisor Interno de Proyectos de la Dirección General de Obras Públicas

José Gerardo León Arredondo

Supervisor Interno de Obra de la Dirección General de Obras Públicas

Ma. Guadalupe Campos Campos
Subdirectora de Concursos

Por los licitadores:

Consortio Ingenieros de Guanajuato, S.A. de C.V.

JVR Construcciones, S.A. de C.V.

2024, 200 años de Grandeza: Guanajuato como Entidad Federativa, Libre y Soberana.

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Edificación, Dirección de Costos y Dirección de Administración de Obra
Subdirección de Supervisión de Edificación, Subdirección de Costos y
Subdirección de Concursos y Contratos



Acta de Junta de Aclaraciones
Licitación Pública Nacional número MIG-DGOP-RM-LPN-ED-23-024

Por el Gerenciamiento del Proyecto integral del Estadio:

Raúl Silva Ávila

Manuel Enrique Acosta Coreño
